

# 試験成績書

No. Q1401612

〒 963-8304

平成 27 年 2 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

福島市方木田字水戸内19番地6  
公益財団法人 福島県保健衛生協会

会長 鈴木 仁

平成 27 年 2 月 17 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町簡易水道給水栓No.1 (古殿小学校裏)			試料区分
				浄水
採取条件	採取年月日	平成 27 年 2 月 17 日	気温	3.9 °C
	採取者	当 会	水温	6.3 °C
	天候(当日)	晴れ	残留塩素	0.3 mg/l
試験区分	水道法 20 条水質検査			
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号			

試験項目	水質基準	試験結果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l
塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06 mg/l
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l
クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001 mg/l
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02 mg/l
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l
ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l

上記の試験項目は水質基準に適合する。



# 試験成績書

No. Q1401613

〒 963-8304

平成 27 年 2 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

福島市方木田字水戸内19番地6  
公益財団法人 福島県保健衛生協会

会 長 鈴 木 仁

平成 27 年 2 月 17 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 2 (古殿町健康管理センター)			試料区分
				浄水
採取条件	採取年月日	平成 27 年 2 月 17 日	気 温	4.0 °C
	採 取 者	当 会	水 温	10.7 °C
	天候(当日)	晴れ	残留塩素	0.4 mg/l
試験区分	水道法 20 条水質検査			
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号			

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l
塩素酸	0.6mg/l以下	<0.06 mg/l
クロロ酢酸	0.02mg/l以下	<0.002 mg/l
クロロホルム	0.06mg/l以下	<0.001 mg/l
ジクロロ酢酸	0.04mg/l以下	<0.004 mg/l
ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l
臭素酸	0.01mg/l以下	<0.001 mg/l
総トリハロメタン	0.1mg/l以下	<0.001 mg/l
トリクロロ酢酸	0.2mg/l以下	<0.02 mg/l
ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	<0.001 mg/l
ブロモホルム	0.09mg/l以下	<0.001 mg/l
ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	<0.008 mg/l

上記の試験項目は水質基準に適合する。



# 試験成績書

No. P1400557

〒 963-8304

平成 27 年 2 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

福島市方木田字水戸内19番地6  
公益財団法人 福島県保健衛生協会

会 長 鈴 木 仁



平成 27 年 2 月 17 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町民プール 25mプール			試料区分	
				プール水	
採取条件	採取年月日	平成 27年 2月 17日	気 温	24.0 °C	
	採 取 者	当 会	水 温	28.1 °C	
	天候(当日)	晴れ	残留塩素	- mg/l	
試験区分	プール水検査				
試験方法	遊泳用プールの衛生基準				

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
外観		無色
水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	8.1
濁度	2度以下	<0.1 度
過マンガン酸カリウム消費量	12mg/l以下	1.9 mg/l
一般細菌	200CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
残留塩素濃度	0.4mg/l以上	0.4 mg/l

上記の試験項目は水質基準に適合する。

# 試験成績書

No. P1400558

〒 963-8304

平成 27 年 2 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

福島市方木田字水戸内19番地6  
公益財団法人 福島県保健衛生協会

会 長 鈴 木 仁



平成 27 年 2 月 17 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

## 記

試料名	古殿町民プール ウォータースライダープール			試料区分
				プール水
採取条件	採取年月日	平成 27 年 2 月 17 日	気 温	24.0 °C
	採 取 者	当 会	水 温	29.4 °C
	天候 (当日)	晴れ	残留塩素	- mg/l
試験区分	プール水検査			
試験方法	遊泳用プールの衛生基準			

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
外観		無色
水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	8.5
濁度	2度以下	<0.1 度
過マンガン酸カリウム消費量	12mg/l以下	2.2 mg/l
一般細菌	200CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
残留塩素濃度	0.4mg/l以上	0.4 mg/l

上記の試験項目は水質基準に適合する。