

試 驗 成 績 書

No. Q2400738

〒 963-8304

令和 7 年 2 月 18 日

石川郡古殿町大字松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳

様

水道法第20条登録検査機関 第92号

福島市南中央4丁目21番地2

公益財団法人 福島県保健衛生協会

会 長 鈴木 順 造



令和 7 年 2 月 11 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町簡易水道給水栓No.1 (古殿小学校裏)				試料区分
					浄水
採取条件	採取年月日	令和 07年 2月 10日	気 温	— ℃	
	採 取 者	依頼者	水 温	— ℃	
	天候(当日)	—	残留塩素	— mg/l	
試験区分	水道法20条水質検査				
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

[illegible]

上記の試験項目は水質基準に適合する。