

試験成績書

No. Q2400780

〒 963-8304

令和 7 年 3 月 13 日

石川郡古殿町大字松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

水道法20条登録検査機関 第92号

福島市南中央4丁目21番地2
公益財団法人 福島県保健衛生協会
会 長 鈴木 順 造



令和 7 年 3 月 4 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試 料 名	古殿町簡易水道給水栓No. 1 (古殿小学校裏)			試 料 区 分	
				浄 水	
採 取 条 件	採取年月日	令和 07年 3月 4日	気 温	1.6 ℃	
	採 取 者	当 会	水 温	7.7 ℃	
	天候 (当日)	曇り	残 留 塩 素	0.4 mg/l	
試験区分	水道法 2 0 条水質検査				
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

試験項目	水質基準	試験結果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
塩化物イオン	200mg/l以下	4.9 mg/l
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.7 mg/l
pH値	5.8～8.6	7.1
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<1 度
濁度	2度以下	<0.1 度

上記の試験項目は水質基準に適合する。

試 験 成 績 書

No. Q2400781

〒 963-8304

令和 7 年 3 月 13 日

石川郡古殿町大字松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

水道法20条登録検査機関 第92号

福島市南中央4丁目21番地2
公益財団法人 福島県保健衛生協会
会 長 鈴木 順 造



令和 7 年 3 月 4 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試 料 名	古殿町簡易水道給水栓No. 2 (古殿町健康管理センター)				試 料 区 分
					浄水
採 取 条 件	採取年月日	令和 07年 3月 4日		気 温	1.5 ℃
	採 取 者	当 会		水 温	9.6 ℃
	天候 (当日)	曇り		残 留 塩 素	0.4 mg/l
試験区分	水道法 2 0 条水質検査				
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号				

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
塩化物イオン	200mg/l以下	7.7 mg/l
有機物 (TOC)	3mg/l以下	1.4 mg/l
pH値	5.8～8.6	6.8
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<1 度
濁度	2度以下	<0.1 度

上記の試験項目は水質基準に適合する。