発行番号 第 25-A1-00176 号
2025年5月2日

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県15水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字上ノ川原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

古殿町長岡部光徳 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	簡易水道			
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務			
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 1			
	採取者	渡邊 寿昌	検査期日	2025年4月24日 ～ 2025年4月30日	
	採取日時	2025年4月24日 10時20分	気温	20.0 ℃	水温 13.6 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.3 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	4.8	200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下			
pH値	6.9	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 25-A1-00177 号
2025年5月2日

水 質 検 査 結 果 書

環境大臣登録水質検査機関第101号
建築物飲料水水質検査業福島県16水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字上ノ原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

古殿町長岡部光徳 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	簡易水道			
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務			
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 2			
	採取者	渡邊 寿昌	検査期日	2025年4月24日 ～ 2025年4月30日	
	採取日時	2025年4月24日 11時35分	気温	21.0 ℃	水温 14.8 ℃
	天候等	当日天候 晴	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.4 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物イオン	7.6	200mg/L以下			
有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下			
pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。