

水 質 検 査 結 果 書

古殿町長岡部光徳

様

環境大臣登録水質検査機関
建築物飲料水水質検査業福島県第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町大字田村60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1342

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健
-----------	------

検 体	検水種別	簡易水道									
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務									
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 1 古殿小学校裏(浄水)									
	採取者	渡邊 寿昌		検査期日	2025年8月20日 ~ 2025年9月8日						
	採取日時	2025年8月20日 11時10分		気温	32.0 ℃		水温	20.8 ℃			
	天候等	当日天候 晴		前日天候 晴		採取時残留塩素	(遊離) 0.4 mg/L (結合) — mg/L				
検査項目		検査成績		水質基準		検査項目		検査成績		水質基準	
一般細菌		0		100個/mL以下		総トリハロメタン		0.028		0.1mg/L以下	
大腸菌		陰性		検出されないこと		トリクロ酢酸		0.006		0.03mg/L以下	
カドミウム及びその化合物		0.0003未満		0.003mg/L以下		ブロモシクロメタン		0.011		0.03mg/L以下	
水銀及びその化合物		0.00005未満		0.0005mg/L以下		ブロモホルム		0.001		0.09mg/L以下	
セレン及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下		ホルムアルデヒド		0.008未満		0.08mg/L以下	
鉛及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下		亜鉛及びその化合物		0.01未満		1.0mg/L以下	
ヒ素及びその化合物		0.001未満		0.01mg/L以下		アルミニウム及びその化合物		0.07		0.2mg/L以下	
六価クロム化合物		0.002未満		0.02mg/L以下		鉄及びその化合物		0.03未満		0.3mg/L以下	
亜硝酸態窒素		0.004未満		0.04mg/L以下		銅及びその化合物		0.01未満		1.0mg/L以下	
シアニ化物イオン及び塩化シアニ		0.001未満		0.01mg/L以下		ナトリウム及びその化合物		5.4		200mg/L以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.70		10mg/L以下		マンガン及びその化合物		0.005未満		0.05mg/L以下	
フッ素及びその化合物		0.08未満		0.8mg/L以下		塩化物イオン		5.3		200mg/L以下	
ホウ素及びその化合物		0.02未満		1.0mg/L以下		カルシウム、マグネシウム等(硬度)		35		300mg/L以下	
四塩化炭素		0.0002未満		0.002mg/L以下		蒸発残留物		62		500mg/L以下	
1,4-ジオキサン		0.005未満		0.05mg/L以下		陰イオン界面活性剤		0.02未満		0.2mg/L以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満		0.04mg/L以下		ジオキサン		0.000001未満		0.00001mg/L以下	
ジクロロメタン		0.001未満		0.02mg/L以下		2-メチルイソボルネオール		0.000001未満		0.00001mg/L以下	
テトラクロロエチレン		0.001未満		0.01mg/L以下		非イオン界面活性剤		0.005未満		0.02mg/L以下	
トリクロロエチレン		0.001未満		0.01mg/L以下		フェノール類		0.0005未満		0.005mg/L以下	
ベンゼン		0.001未満		0.01mg/L以下		有機物(TOC)		0.4		3mg/L以下	
塩素酸		0.10		0.6mg/L以下		pH値		7.2		5.8以上8.6以下	
クロロ酢酸		0.002未満		0.02mg/L以下		味		異常なし		異常でないこと	
クロロホルム		0.013		0.06mg/L以下		臭気		異常なし		異常でないこと	
ジクロロ酢酸		0.002		0.03mg/L以下		色度		0.5未満		5度 以下	
ジブromochloroメタン		0.003		0.1mg/L以下		濁度		0.1未満		2度 以下	
臭素酸		0.001未満		0.01mg/L以下		—以下余白—					
判 定		検査項目について上記基準に適合する。									
備 考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。									

環境大臣登録水質検査機関
建築物飲料水水質検査業福島県水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町大字屋敷2-1-1 原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

様

宗像 健

1/1頁

水質検査結果書

環境大臣登録水質検査機関
建築物飲料水水質検査業務第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町字西原60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

古殿町長岡部光徳

様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健



検 体	検査種別	簡易水道				
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務				
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 2 古殿町健康管理センター(浄水)				
	採取者	渡邊 寿昌		検査期日	2025年8月20日 ~ 2025年9月8日	
	採取日時	2025年8月20日 13時40分		気温	31.0 °C	水温 17.8 °C
	天候等	当日天候 晴	前日天候 晴	採取時残留塩素 (遊離) 0.4 mg/L (結合) — mg/L		
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌		0	100個/mL以下	総トリハロメタン	0.006	0.1mg/L以下
大腸菌		陰性	検出されないこと	トリクロ酢酸	0.002未満	0.03mg/L以下
カドミウム及びその化合物		0.0003未満	0.003mg/L以下	ブロモシクロメタン	0.002	0.03mg/L以下
水銀及びその化合物		0.00005未満	0.0005mg/L以下	ブロモホルム	0.002	0.09mg/L以下
セレン及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
鉛及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	亜鉛及びその化合物	0.01未満	1.0mg/L以下
ヒ素及びその化合物		0.001未満	0.01mg/L以下	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
六価クロム化合物		0.002未満	0.02mg/L以下	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下	銅及びその化合物	0.01	1.0mg/L以下
シアニ化物イオン及び塩化シアン		0.001未満	0.01mg/L以下	ナトリウム及びその化合物	8.7	200mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.72	10mg/L以下	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
フッ素及びその化合物		0.08未満	0.8mg/L以下	塩化物イオン	7.9	200mg/L以下
ホウ素及びその化合物		0.02未満	1.0mg/L以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	79	300mg/L以下
四塩化炭素		0.0002未満	0.002mg/L以下	蒸発残留物	110	500mg/L以下
1,4-ジオキサン		0.005未満	0.05mg/L以下	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.001未満	0.04mg/L以下	ジエオキシ	0.000001未満	0.00001mg/L以下
シクロメタン		0.001未満	0.02mg/L以下	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
テトラクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
トリクロロエチレン		0.001未満	0.01mg/L以下	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
ベンゼン		0.001未満	0.01mg/L以下	有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下
塩素酸		0.06未満	0.6mg/L以下	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
クロ酢酸		0.002未満	0.02mg/L以下	味	異常なし	異常でないこと
クロホルム		0.001未満	0.06mg/L以下	臭気	異常なし	異常でないこと
ジクロロ酢酸		0.002未満	0.03mg/L以下	色度	0.5未満	5度 以下
ジブromシクロメタン		0.002	0.1mg/L以下	濁度	0.1未満	2度以下
臭素酸		0.001未満	0.01mg/L以下	—以下余白—		
判定	検査項目について上記基準に適合する。					
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。					

古殿町長岡部光徳

宗像 健

1/1頁

〒950-0001 福島県郡山市田村町全皇字下久保原60番地1
 TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762
 福島県環境検査センター株式会社
 建築物飲料水水質検査業 福島県第3号
 環境大臣登録水質検査機関第1号
 平成29年9月8日

様

ISO/IEC17025認定試験所

宗像 健

1/1頁