発行番号 第 25-A1-01168 号
2025年9月19日

水質検査結果書

環境大臣登録水質検査機関第[illegible]号
建築物飲料水水質検査業福島県知事登録第[illegible]水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字[illegible]60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1742

古殿町長岡部光徳 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者	宗像 健

検体	検水種別	簡易水道			
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務			
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 1 古殿小学校裏(浄水)			
	採取者	五十嵐 悠輔	検査期日	2025年9月10日 ～ 2025年9月19日	
	採取日時	2025年9月10日 10時30分	気温	25.0 ℃	水温 21.1 ℃
	天候等	当日天候 曇	前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.4 mg/L (結合) --- mg/L

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	5.1	200mg/L以下			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下			
pH値	7.3	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
―以下余白―					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。

発行番号 第 25-A1-01170 号
2025年9月19日

水質検査結果書

環境大臣登録水質検査機関第[illegible]号
建築物飲料水水質検査業福島県第[illegible]水第23号
福島県環境検査センター株式会社
福島県郡山市田村町金屋字中ノ郷東60番地1
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1542

古殿町長岡部光徳 様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所
水質検査部門管理者 宗像 健

検体	検水種別	簡易水道			
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務			
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 2 古殿町健康管理センター（浄水）			
	採取者	五十嵐 悠輔	検査期日	2025年9月10日 ～ 2025年9月19日	
	採取日時	2025年9月10日 11時20分	気温	25.0 ℃	水温 19.0 ℃
	天候等	当日天候 曇 / 前日天候 曇	採取時残留塩素	(遊離) 0.4 mg/L (結合) --- mg/L	

検査項目	検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準
一般細菌	0	100個/mL以下			
大腸菌	陰性	検出されないこと			
塩化物ｲｵﾝ	7.9	200mg/L以下			
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.000001未満	0.00001mg/L以下			
有機物(TOC)	0.3未満	3mg/L以下			
pH値	6.8	5.8以上8.6以下			
味	異常なし	異常でないこと			
臭気	異常なし	異常でないこと			
色度	0.5未満	5度 以下			
濁度	0.1未満	2度以下			
ー以下余白ー					

判定	検査項目について上記基準に適合する。
備考	検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。