

# 水質検査結果書

環境大臣登録水質検査機関  
建築物飲料水水質検査機関  
福島県環境検査センター株式会社  
福島県郡山市田村町金屋字下原60番地1  
TEL 024-941-1719 FAX 024-941-1762

古殿町長岡部光徳

様

ご依頼の検査成績は以下のとおりです。

ISO/IEC17025認定試験所

水質検査部門管理者

宗像 健

検 体	検水種別	簡易水道							
	採取場所	古殿町簡易水道施設水質検査業務							
	試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 1 古殿小学校裏(浄水)							
	採取者	五十嵐 悠輔	検査期日	2026年3月3日	~	2026年3月11日			
	採取日時	2026年3月3日	11時10分	気温	4.0 °C	水温	9.0 °C		
	天候等	当日天候	雨	前日天候	曇	採取時残留塩素 (遊離)	0.4 mg/L	(結合)	---
検査項目		検査成績	水質基準	検査項目	検査成績	水質基準			
一般細菌		0	100個/mL以下						
大腸菌		陰性	検出されないこと						
塩化物イオン		4.5	200mg/L以下						
有機物(TOC)		0.4	3mg/L以下						
pH値		7.2	5.8以上8.6以下						
味		異常なし	異常でないこと						
臭気		異常なし	異常でないこと						
色度		0.5未満	5度以下						
濁度		0.1未満	2度以下						
-以下余白-									
判定		検査項目について上記基準に適合する。							
備考		検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号、基準値は平成15年厚生労働省令第101号による。							

