水道水検査報告書

Ｎｏ．W2600035 001

2026年6月8日

古殿町長　岡部光徳　様

水道法20条第3項国土交通大臣及び環境大臣
登録番号　第８４号
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常磐開発株式会社
水質検査部門管理者　佐藤　香
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

ご依頼の試料について、検査の結果を下記のとおり報告します。

依頼者	古殿町長　岡部光徳				
採水年月日	2026年6月2日	採水時刻	9:15	試料名	浄水
採水場所名	古殿町簡易水道給水栓No. 1　古殿小学校裏				
採水者	木田　高史				
天候	前日　晴　当日　曇	採水時の温度	気温　25.5 ℃	水温　18.8 ℃	

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100以下				
大腸菌	―	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	5	200以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	<0.000001	0.00001以下				
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	<0.000001	0.00001以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	3以下				
ｐＨ値	―	7.2(23.1℃)	5.8～8.6				
味	―	異常なし	異常でないこと				
臭気	―	異常なし	異常でないこと				
色度	度	<0.5	5以下				
濁度	度	<0.1	2以下				
残留塩素濃度	ppm	0.4	―				
―以下余白―							

判定	上記水質検査項目については水質基準に適合する。
検査方法	平成15年環境省告示第261号
検査期日	2026年6月2日　～　2026年6月8日
検査者	吉田　由美子　　蛭田　一希　　検査実務責任者　石森　博人
備考	<は定量下限値未満を示す 件名：古殿町簡易水道施設等水質検査業務委託

水道水検査報告書

No. W2600035 002

2026年6月8日

古殿町長　岡部光徳　様

水道法20条第3項国土交通大臣及び環境大臣
登録番号　第８４号
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常磐開発株式会社
水質検査部門管理者　佐藤　香
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

ご依頼の試料について、検査の結果を下記のとおり報告します。

依頼者	古殿町長　岡部光徳				
採水年月日	2026年6月2日	採水時刻	9:53	試料名	浄水
採水場所名	古殿町簡易水道給水栓No. 2　古殿町健康管理センター				
採水者	木田　高史				
天候	前日　晴　当日　曇	採水時の温度	気温　26.5 ℃	水温　20.0 ℃	

検査項目	単位	検査結果	水質基準	検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	個/mL	0	100以下				
大腸菌	―	不検出	検出されないこと				
塩化物イオン	mg/L	8	200以下				
ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	<0.000001	0.00001以下				
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	<0.000001	0.00001以下				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	3以下				
ｐＨ値	―	7.1(22.5℃)	5.8～8.6				
味	―	異常なし	異常でないこと				
臭気	―	異常なし	異常でないこと				
色度	度	<0.5	5以下				
濁度	度	<0.1	2以下				
残留塩素濃度	ppm	0.4	―				
―以下余白―							

判定	上記水質検査項目については水質基準に適合する。		
検査方法	平成15年環境省告示第261号		
検査期日	2026年6月2日　～　2026年6月8日		
検査者	吉田　由美子　　蛭田　一希	検査実務責任者	石森　博人
備考	<は定量下限値未満を示す 件名：古殿町簡易水道施設等水質検査業務委託		

W-規程-09-01-12