

様式第2号(第5条関係)

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

令和 8 年10月23日

古殿町長 岡部 光徳

(産業振興課長)

工 事 名	道の駅整備事業（地域未来交付金）道の駅ふるどの建築工事
回 答 事 項	
・設計書P73 I 道の駅（本体）18. 天井防火被覆の設備工事関係防火被覆工事の仕様をご教示願います。 ・設備工事関係防火被覆工事の仕様は、グラスウール保温板40K 50mm となります。	