

試験成績書

No. Q1301005

〒 963-8304

平成 25 年 10 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

厚生労働大臣登録検査機関第92号
福島市方木田字水戸内19番地6
公益財団法人 福島県保健衛生協会



会 長 鈴 木 仁

平成 25 年 10 月 22 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 1 (古殿小学校裏)			試料区分
				浄水
採取条件	採取年月日	平成 25 年 10 月 22 日	気 温	18.4 °C
	採 取 者	当 会	水 温	15.1 °C
	天候(当日)	曇り	残留塩素	0.3 mg/l
試験区分	水道法 20 条水質検査			
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号			

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
塩化物イオン	200mg/l以下	4.6 mg/l
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001 mg/l
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001 mg/l
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.5 mg/l
pH値	5.8~8.6	7.1
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<1 度
濁度	2度以下	<0.1 度

上記の試験項目は水質基準に適合する。

試験成績書

No. Q1301006

〒 963-8304

平成 25 年 10 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

厚生労働大臣登録検査機関第92号
福島市方木田字水戸内19番地6
公益財団法人 福島県保健衛生協会



会長 鈴木 仁

平成 25 年 10 月 22 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町簡易水道給水栓No. 2 (古殿町健康管理センター)			試料区分
				浄水
採取条件	採取年月日	平成 25 年 10 月 22 日	気温	18.1 °C
	採取者	当会	水温	16.8 °C
	天候(当日)	曇り	残留塩素	0.4 mg/l
試験区分	水道法 20 条水質検査			
試験方法	平成15年厚生労働省告示第261号			

試験項目	水質基準	試験結果
一般細菌	100CFU/ml以下	0 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
塩化物イオン	200mg/l以下	7.2 mg/l
ジェオスミン	0.00001mg/l以下	<0.000001 mg/l
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	<0.000001 mg/l
有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3 mg/l
pH値	5.8~8.6	6.9
味	異常でないこと	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし
色度	5度以下	<1 度
濁度	2度以下	<0.1 度

上記の試験項目は水質基準に適合する。

試験成績書

No. P1300430

〒 963-8304

平成 25 年 10 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

厚生労働大臣登録検査機関第92号
福島市方木田字水戸内19番地6
公益財団法人 福島県保健衛生協会



会 長 鈴 木 仁

平成 25 年 10 月 22 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町民プール 25mプール			試料区分	
				プール水	
採取条件	採取年月日	平成 25年 10月 22日	気 温	27.0 °C	
	採 取 者	当 会	水 温	29.0 °C	
	天候(当日)	曇り	残留塩素	- mg/l	
試験区分	プール水検査				
試験方法	遊泳用プールの衛生基準				

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
外観		無色
水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	8.0
濁度	2度以下	<0.1 度
過マンガン酸カリウム消費量	12mg/l以下	1.1 mg/l
一般細菌	200CFU/ml以下	6 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
残留塩素濃度	0.4mg/l以上	0.4 mg/l

上記の試験項目は水質基準に適合する。

試験成績書

No. P1300431

〒 963-8304

平成 25 年 10 月 25 日

石川郡古殿町松川字新桑原31

古殿町長 岡部光徳 様

厚生労働大臣登録検査機関第92号
福島市方木田字水戸内19番地6
公益財団法人 福島県保健衛生協会



会 長 鈴 木 仁

平成 25 年 10 月 22 日 依頼ありました試料についての試験結果を下記のとおり報告いたします。

記

試料名	古殿町民プール ウォータースライダープール				試料区分
					プール水
採取条件	採取年月日	平成 25 年 10 月 22 日	気 温	27.0 °C	
	採 取 者	当 会	水 温	29.4 °C	
	天候 (当日)	曇り	残留塩素	- mg/l	
試験区分	プール水検査				
試験方法	遊泳用プールの衛生基準				

試 験 項 目	水 質 基 準	試 験 結 果
外観		無色
水素イオン濃度 (pH)	5.8~8.6	8.3
濁度	2度以下	<0.1 度
過マンガン酸カリウム消費量	12mg/l以下	2.0 mg/l
一般細菌	200CFU/ml以下	20 CFU/ml
大腸菌	検出されないこと	検出せず
残留塩素濃度	0.4mg/l以上	0.5 mg/l

上記の試験項目は水質基準に適合する。